



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



Pakosław, dnia 3 marca 2010 r.

Zn. RGRB 341/2/10

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z SIWZ

dotyczy : **przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i w miejscowościach Białykał i Zaorle”.**

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania wykonawcy uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładne przeanalizowanie rysunków przepompowni. Jeżeli chodzi o miejscowość Zaorle w tabeli średnica zbiornika dla P-3 wynosi 1500 mm, natomiast na rysunku jest 1200 mm

Odpowiedź:

Przepompownia P-3 winna mieć średnicę 1200 mm.

Pytanie 2

W miejscowości Sowy rysunki nie są w ogóle adekwatne do opisu w tabeli. Wszystkie średnice zbiorników na rysunku technicznym mają wymiar 2000 mm (tabela 1500 mm) oraz nie zgadzają się wysokości poszczególnych przepompowni z tabelą. Rysunki techniczne wyglądają jakby były wstawione z innego projektu, zresztą są podpisane jako „Dubin, gm. Jutrosin”.

Odpowiedź:

Nastąpiła pomyłka, w związku z tym zamieszczamy prawidłowe rysunki przepompowni w Sowach oraz poprawiony opis techniczny.

Pytanie 3

W miejscowości Białykał nie za bardzo wiadomo jakiej firmy pompy przyjąć do wyceny. Wszystkie charakterystyki dla poszczególnych przepompowni są na pompach KSB a w opisie w tabeli dla P2 i P3 są pompy firmy GRUNDFOS.

Odpowiedź:

Przepompownie w miejscowości Białykał winny mieć następujące lub równoważne pompy:

PS 1 Amarex NF 50-220/042 ULG-170 4,2 KW

PS 2 Amarwx NF 80-220/034 ULG-165 1,9 KW

PS 3 Amarex NF 80-220/034 ULG-120 1,9 KW

zgodnie z dołączonymi do dokumentacji schematami.

Załączniki:

1. Prawidłowe rysunki przepompowni w Sowach.
2. Sowy – poprawiony opis techniczny.