

Zn. RGRB 271.6.2011

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę nawierzchni boiska sportowego w Chojnie wraz z budową jego oświetlenia”

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1:**

Zamawiający w SIWZ rozdział III. Punkt 4.1. opisuje minimalne parametry nawierzchni syntetycznej.

Opisane minimalne parametry przez Zamawiającego nie mają racji bytu, ponieważ na boiska wielofunkcyjne gdzie zaprojektowana jest piłka nożna i koszykówka stosuje się krótkie trawy znacznie gęstsze, których włókno jest bardziej wytrzymałe oraz nie podlega zagniataniu przez piłkę. Zamawiający wymaga trawy monofilowej, którą z reguły stosuje się na boiska so piłki nożnej, a nie na boiska wielofunkcyjne.

Typowe trawy dobrej jakości i dużej wytrzymałości na boiska wielofunkcyjne szczególnie gdzie jest przewidziane boisko do piłki nożnej i koszykówki charakteryzują się typem włókna fibrylowanym z wysokością (18-20 mm) i dużą gęstością pęczków (min 70.000 pęczków /m<sup>2</sup>) oraz wysokim Dtexem (ciężarem włókna) min. 9200. Nadmieniamy też, iż warto aby trawa syntetyczna posiadała podkład wodoodporny wykonany z poliuretanu, umożliwiającą znacznie łatwiejszą instalację w niekorzystnych zimnych warunkach atmosferycznych.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje parametry techniczne trawy oraz dopuści nawierzchnię syntetyczną typu sztuczna trawa wypełnioną piaskiem kwarcowym (odporną na mróz i wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV) na boisko wielofunkcyjne posiadającą atest PZH, rekomendację techniczną ITB, autoryzację producenta na dane zadanie oraz kartę techniczną.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w SIWZ rozdział III pkt 4 wskazał godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu. Minimalne parametry nawierzchni zostały opisane w SIWZ rozdział V, ust. 1 pkt 1. – Przedmiot zamówienia oraz SST pkt 5.2.3.

Zamawiający nie zamierza modyfikować parametrów technicznych trawy. Proponowana w ofercie sztuczna trawa oraz wypełnienie piaskiem kwarcowym musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w SST pkt 5.2.3. Także w tym punkcie wymieniono dokumenty dotyczące trawy syntetycznej, które należy dostarczyć w celu potwierdzenia, że spełnia ona wymagania Zamawiającego.

**Pytanie 2:**

Czy w celu możliwości weryfikacji trawy syntetycznej przez Zamawiającego należy do oferty przetargowej dołączyć atest PZH, rekomendację techniczną ITB, autoryzację producenta na dane zadanie potwierdzoną przez producenta oraz kartę techniczną potwierdzoną przez producenta?

**Odpowiedź:**

Do oferty należy dołączyć (zgodnie z SST pkt 5.2.3.):

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
- Aktualny certyfikat ITF (Międzynarodowa Federacja Tenisowa),
- Rekomendację ITB lub badania laboratoryjne upoważnionej instytucji potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy, na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
- Dodatkowo dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x20cm.

ZASTĘPCA WÓJTA

Lukasz Burkiewicz